

**БРЭСЦКІ АБЛАСНЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
ГАЛОЎНАЕ ўПРАЎЛЕННЕ
ПА АДУКАЦЫІ**

вул. Леніна, 11, 224006, г. Брэст
тэл. 26 97 88, факс 40 80 66
эл. адрас: uo@brest-region.gov.by

**БРЕСТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ**

ул. Ленина, 11, 224006, г. Брест
тел. 26 97 88, факс 40 80 66
эл. адрес: uo@brest-region.gov.by

26.01.2024 № 41/04-13/62

На № _____ ад _____

Начальникам управлений/отделов по
образованию горрайисполкомов,
администраций Московского и
Ленинского районов г. Бреста

ГУО «Областной детский
оздоровительный лагерь «Ювента»

Об обеспечении
пожарной безопасности
в оздоровительных лагерях

Главное управление по образованию Брестского облисполкома во исполнение резолюции заместителя председателя Брестского областного исполнительного комитета Кравчука В.В. от 02.10.2023 № 58/П241, информирует.

Обязательные для соблюдения требования пожарной безопасности, в том числе предъявляемые к функционированию оздоровительных лагерей, содержатся в «Общих требованиях пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 (далее – Общие требования) и «Специфических требованиях по обеспечению пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.08.2019 № 561.

Обязанности руководителей и соответствующих должностных лиц организаций в области обеспечения пожарной безопасности определены ст. 20 Закона Республики Беларусь от 15.06.1993 г. № 2403-ХІІ «О пожарной безопасности» (далее – Закон), п.п. 3, 4 Общих требований. В соответствии со ст. 46 Закона, ответственность за нарушение законодательства о пожарной безопасности и международных актов в организациях несут персонально их руководители.

В связи с вышеизложенным, работа по обеспечению пожарной безопасности оздоровительных лагерей Брестской области является непосредственной обязанностью руководителей и иных должностных лиц. Обращаем внимание, что мероприятия должны обеспечивать приведение объектов и населенных пунктов в состояние, при котором исключается возможность возникновения пожара либо обеспечивается защита от пожара жизни и здоровья людей и материальных ценностей.

Одновременно, направляем в Ваш адрес перечень основных нарушений требований пожарной безопасности, выявленных должностными лицами органов государственного пожарного надзора при проведении надзорно-профилактических мероприятий в период оздоровительной компании 2023 года.

Приложение: Основные нарушения требований пожарной безопасности, выявленные работниками государственного пожарного надзора при проведении надзорно-профилактических мероприятий в период оздоровительной компании 2023 года на 2 л. в 1 экз.

Заместитель начальника
главного управления

И.А.Попова

Основные нарушения требований пожарной безопасности, выявленные работниками государственного пожарного надзора при проведении надзорно-профилактических мероприятий в период оздоровительной компании 2023 года:

– световые табло «ВЫХОД» в зданиях находятся в неисправном состоянии (п.3.1 Общих требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства» (далее – общие требования пожарной безопасности));

– дымовые, тепловые, ручные пожарные извещатели системы автоматической пожарной сигнализации, находятся в неисправном (неработоспособном) состоянии (заклеены скотчем, закрыты защитными колпаками, при имитации сигнала «Пожар» не выполнили свои функции) (п.3.1 общих требований пожарной безопасности);

– первичные средства пожаротушения находятся в неисправном состоянии (п.3.1 общих требований пожарной безопасности);

– допускается эксплуатация помещений, чердачных этажей, вагон-бытовок не в соответствии с проектной и эксплуатационной документацией на них (допускается проживание технического персонала, использование в качестве складских помещений) (п.9 общих требований пожарной безопасности).

– в спальнях помещений оздоровительных лагерей отсутствуют памятки с требованиями пожарной безопасности, действиями на случай возникновения пожара и индивидуальные планы эвакуации с соответствующего этажа (п.46 общих требований пожарной безопасности).

– под маршами эвакуационных лестничных клеток в зданиях допускается хранение горючих веществ и материалов (п.50 общих требований пожарной безопасности).

– допускается загромождение эвакуационных выходов из зданий (п.50 общих требований пожарной безопасности).

– на путях эвакуации допускается установка мебели, уменьшающей минимальную эвакуационную ширину прохода (п.50 общих требований пожарной безопасности);

– допускается эксплуатация электрических бытовых приборов в помещениях, не определенных общеобъектовой инструкцией по пожарной безопасности (п.6 специфических требований

по обеспечению пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2019 года №561 (далее – специфические требования пожарной безопасности));

– самоспасатели хранятся не на рабочих местах членов созданной пожарной дружины (п.8 специфических требований пожарной безопасности).