

**МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  
ДЗЯРЖАЎНАЯ ўСТАНОВА  
«КАМЯНЕЦКІ РАЕННЫ ЦЭНТР  
ГІГІЕНЫ І ЭПІДЭМІЯЛОГІІ»**

225051 г.Камянец, вул.Пагранічная, 2

Тэл./факс: 7-23-50 – прыемная

7-50-10 – галоўны ўрач

Р/с ВУ22АКВВ36323700909951000000 Брэсцкага абласнога  
упраўлення №100 ААТ «ААБ Беларусбанк»

код АКВВВУ21100 УНН 200056161

e-mail: kamrcge@brest.by

От 30.05.2024 №01-29/ *802/1*

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«КАМЕНЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР  
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»**

225051 г.Камянец, ул.Пагранічная, 2

Тел./факс: 7-23-50 – прыемная

7-50-10 – галоўны ўрач

Р/с ВУ22АКВВ36323700909951000000 Брэсцкага абласнога  
упраўлення №100 ОАО «АСБ Беларусбанк»

код АКВВВУ21100 УНН 200056161

e-mail: kamrcge@brest.by

Начальнику  
отдела по образованию  
Каменецкого райисполкома  
Авдей Ж.И.

Управляющему  
ГУ «Центр по обеспечению  
деятельности бюджетных  
организаций Каменецкого района»  
Кирилюку О.В.


О подготовке учреждений образования  
района к новому 2024/2025 учебному году

Каменецкий районный ЦГиЭ информирует о нарушениях требований действующего санитарно-эпидемиологического законодательства, выявленных в ходе работы районной комиссии по подготовке учреждений образования района к началу 2024/2025 учебного года.

Нарушения перечислены в приложении (таблица на 4 л. в 1 экз. прилагается).

Данная информация направляется для доведения до сведения руководителей учреждений образования, оказания содействия и устранения выявленных нарушений с последующим информированием в письменном виде Каменецкого районного ЦГиЭ в установленные сроки.

Главный государственный  
санитарный врач  
Каменецкого района



С.Н.Булах

По всем учреждениям:

Высоко-Литовский я/с	1. не отремонтировано асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и подъездных путей; 2. необходим частичный ремонт фасада здания (сделан частично); 3. необходим ремонт пола под навесом	по плану – 2025  по плану – 2024  перенос на 15.08.2024
Высоковский я/с	1. отсутствуют летние веранды (навесы, террасы);	перенос до 01.08.2026
ЦДОДиМ г.Высокое	нарушения устранены	
Огородникский д/с	1. необходим ремонт пешеходных дорожек 2. отсутствуют летние веранды (навесы, террасы); 3. медкабинет- необходима замена окна (вываливается рама) 4. разновозрастная группа №2 – необходима замена окон в игровой и спальне (4 окна)	перенос до 01.08.2024  перенос до 01.08.2024  перенос до 01.08.2024  перенос до 01.08.2024
Ясли-сад №2 г.Каменца	1. необходим частичный ремонт асфальтового покрытия пешеходных дорожек и подъездных путей (ведутся работы); 2. необходима установка водоотводов 3. потолки веранд требуют ремонта 4. ремонт потолка лестничной площадки (трещины)	перенос на 01.08.2024  перенос до 01.08.2024 перенос до 01.08.2024 перенос до 01.08.2024
ЦДОДиМ г.Каменца	нарушения устранены	
Ясли-сад №1 г.Каменца	1. требует ремонта асфальтовое покрытие подъездных путей (проведена подсыпка); 2. необходим ремонт потолков и полов веранд 3. отсутствует горячая вода в прачечной	по плану - 2024  по плану - 2024  продление до 01.08.2025
Каменецкий РЦКРОиР	без нарушений	
Беловежский я/с	1. необходим частичный ремонт асфальтового покрытия пешеходных дорожек; 2. требуется ремонт фасада и отмостки здания 3. необходима побелка овощехранилища	перенос до 01.08.2025  перенос на 01.08.2024  до 01.08.2024
Ряснянский я/с	1. асфальтовое покрытие требует ремонта;	продление до 01.08.2024

	2. требуется реконструкция 4-х веранд 3. в прачечной отсутствует горячая вода 4. на коридоре линолеумное покрытие с дефектами 5. потолок подсобных помещений 2 младше-средней группы с дефектами (подтеки)	по плану - 2024  продление до 01.08.2024  до 01.08.2024  до 01.08.2024
Каменюковский я/с	нарушения устранены	
Каменецкий РЦТиК	без нарушений	
Каролинский д/с	1. необходим ремонт асфальтового покрытия пешеходных дорожек 2. необходим ремонт потолка, стен помещений входа младшей группы (трещины) 3. необходим ремонт потолка раздаточной старшей группы (желтые пятна)	по плану – 2025  до 01.08.2024  до 01.08.2024
Войсковский д/с	нарушения устранены	
Турбаза Каменецкого РЦТиК	нарушения устранены	
Ратайчицкий д/с Вентиляция - оконный вентилятор	Нарушения устранены	
Новоселковский д/с	нарушения устранены	
Ходосовский я/с	нарушения устранены	
Долбизнянский д/с	1. необходим ремонт асфальтового покрытия территории, пешеходных дорожек; 2. необходим ремонт потолков во всех помещениях сада	по плану - 2025  по плану – 2024
Омеленецкий д/с	нарушения устранены	
Дмитровичский д/с	нарушения устранены	
Каменецкий РСЦ	1. необходим частичный ремонт пешеходных дорожек	перенос до 01.08.2025
Пелищенский я/с	1. необходим ремонт асфальтового покрытия пешеходных дорожек (проведена подсыпка гравийной смесью); 2. необходим ремонт потолка на лестнице на 2 этаже 3. необходимо оборудование учреждения желобами, ремонт фасада	перенос до 01.08.2025  перенос до 01.08.2025  перенос до 01.08.2025
Турнянский д/с	1. в погребе отсутствует освещение	перенос до 01.08.2026

вентиляция – оконный вентилятор	(исп. фонарь) 2. необходим ремонт стены здания овощехранилища	перенос до 01.08.2026
Видомлянский д/с	нарушения устранены	

ГУО «Беловежский ясли-сад» (по плану – 2024), ГУО «Ряснянский ясли-сад» (по плану – 2024), ГУО «Ясли-сад №2 г.Каменца» (по плану – 2024), ГУО «Огороднический детский сад» (по плану – 2024), ГУО «Мартынюковский детский сад – начальная школа», ГУО «Турнянский детский сад» (по плану – 2024), ГУО «Ходосовский ясли-сад» (по плану – 2024), ГУО «Дмитровичский детский сад» (по плану – 2024) - унитазы не оборудованы закрывающимися полукабинками

ГУО «Новоселковская базовая школа», ГУО «Свищевская средняя школа», ГУО «Беловежская средняя школа», ГУО «Пелищенская средняя школа», ГУО «Турнянская средняя школа», ГУО «Ходосовская базовая школа», ГУО «Дмитровичская средняя школа», ГУО «Верховичская средняя школа», ГУО «СШ №2 г.Каменца» - не все кабинеты обеспечены партами с наклонной поверхностью