

МІНІСТЭРСТВА ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ СІТУАЦЫЯХ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

УСТАНОВА
«БРЭСЦКАЕ АБЛАСНОЕ УПРАЎЛЕННЕ
МІНІСТЭРСТВА ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ
СІТУАЦЫЯХ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ»

Камянецкі раённы аддзел
па надзвычайных сітуацыях

вул. Матросова, 5, 225051 г.Камянец, Брэсткая вобл.
тэл. (01631) 9 07 88
e-mail: kamenec@mchs-brest.by

Лашчэвск А.В.
Дзесяцкі А.В.
Мельнік А.В.
Савіцкі А.В.
16.12.2025
МІНІСТЭРСТВА ПА ЧРЭЗВЫЧАЙНЫМ СІТУАЦЫЯМ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ
«БРЕСТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

Камянецкі раённы аддзел
па чэрзвычайным сітуацыям

ул. Матросова, 5, 225051, г. Камянец, Брэсткая обл.
тэл. (01631) 9 07 88
e-mail: kamenec@mchs-brest.by

№ _____
На № _____ от _____

Начальнику
образования
районного
комитета
Авдей Ж.И.

отдела по
Камянецкого
исполнительного

В целях выполнения распоряжения МЧС Республики Беларусь от 01.12.2025 № 36 «Об обеспечении пожарной безопасности мест проведения рождественских и новогодних праздников», Камянецким районным отделом по чрезвычайным ситуациям во взаимодействии с руководителями учреждений образования организовано проведение контроля (далее - надзора) с использованием мер профилактического и предупредительного характера мест проведения новогодних мероприятий в учреждениях образования, по вопросам соблюдения противопожарного режима, состояния эвакуационных путей и выходов всего объекта, исправности и работоспособности систем пожарной автоматики.

По результатам надзорных мероприятий в следующих учреждениях образования выявлены нарушения правил пожарной безопасности, а именно требований «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017 «О развитии предпринимательства»:

ГУО «Беловежский детский сад:

- план эвакуации людей из здания не соответствует требованиям, в части размещения сведений о сигнально звуковом устройстве и архитектурно-графических особенностей здания;
- в замках дверей на путях эвакуации отсутствуют устройства позволяющие отпереть замки без использования ключа;

ГУО «Средняя школа № 1 г. Камянец им. Л.С. Паевского»:

- допускается загромождение путей эвакуации (*устранено в ходе рейда*).

ГУО «Средняя школа № 2 г. Камянец им. А.И. Самуйлика»:

- в замках дверей на путях эвакуации отсутствуют устройства позволяющие отпереть замки без использования ключа.

ГУО «Пелищенская средняя школа им. И.Ю. Курьяновича»:

Отдел по образованию
Камянецкого районного отдела
Бр. № 819-17
16.12.2025

- в замках дверей на путях эвакуации отсутствуют устройства позволяющие отпереть замки без использования ключа.

ГУО «Высоковская средняя школа им. Н.Н. Руденко»:

- допускается фиксация дымонепроницаемых дверей в открытом положении *(устранено в ходе рейда)*.

ГУО «Ряснянский детский сад»:

- допускается фиксация дымонепроницаемых дверей в открытом положении *(устранено в ходе рейда)*.

ГУО «Ходосовская базовая школа»

- не обеспечено наличие исправных первичных средств пожаротушения;

ГУО «Ходосовский детский сад»:

- план эвакуации людей из здания не соответствует требованиям, в части размещения сведений о сигнально звуковом устройстве.

ГУО «Войсковская средняя школа»:

- допускается фиксация противопожарных дверей в открытом положении *(устранено в ходе рейда)*;

- допускается загромождение путей эвакуации *(устранено в ходе рейда)*.

ГУО «Каменецкий районный центр коррекционно-развивающего обучения»:

- в замках дверей на путях эвакуации отсутствуют устройства позволяющие отпереть замки без использования ключа.

Контроль (надзор) с использованием мер профилактического и предупредительного характера объектов будет организован Каменецким РОЧС по результатам информационных писем по устранению выявленных нарушений от руководителей учреждений образования, до **18.12.2025**.

Начальник отдела

А.В. Парафенюк

УСТАНОВА
«БРЭСЦКАЕ АБЛАСНОЕ УПРАВЛЕННЕ
МІНІСТЭРСТВА ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ
СІТУАЦЫЯХ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ»

Камянецкі раённы адзел
па надзвычайных сітуацыях

вул. Матросова, 5, 225051 г. Камянец, Брэсцкая вобл.
тэл. (01631) 9 07 88
e-mail: kamenec@mchs-brest.by

УЧРЕЖДЕНИЕ
«БРЕСТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

Камянецкі раённы адзел
по чрезвычайным ситуациям

ул. Матросова, 5, 225051, г. Камянец, Брестская обл.
тел. (01631) 9 07 88
e-mail: kamenec@mchs-brest.by

№ _____
На № _____ от _____

Начальнику _____ отдела _____ по
образованию _____ Камянецкого
районного _____ исполнительного
комитета _____
Авдей Ж.И.

В целях выполнения распоряжения МЧС Республики Беларусь от 01.12.2025 № 36 «Об обеспечении пожарной безопасности мест проведения рождественских и новогодних праздников», Камянецким районным отделом по чрезвычайным ситуациям во взаимодействии с руководителями учреждений образования организовано проведение контроля (далее - надзора) с использованием мер профилактического и предупредительного характера мест проведения новогодних мероприятий в учреждениях образования, по вопросам соблюдения противопожарного режима, состояния эвакуационных путей и выходов всего объекта, исправности и работоспособности систем пожарной автоматики.

По результатам надзорных мероприятий в следующих учреждениях образования выявлены нарушения правил пожарной безопасности, а именно требований «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017 «О развитии предпринимательства»:

ГУО «Беловежский детский сад:

- план эвакуации людей из здания не соответствует требованиям, в части размещения сведений о сигнально звуковом устройстве и архитектурно-графических особенностей здания;
- в замках дверей на путях эвакуации отсутствуют устройства позволяющие отпереть замки без использования ключа;

ГУО «Средняя школа № 1 г. Камянец им. Л.С. Паевского»:

- допускается загромождение путей эвакуации *(устранено в ходе рейда)*.

ГУО «Средняя школа № 2 г. Камянец им. А.И. Самуйлика»:

- в замках дверей на путях эвакуации отсутствуют устройства позволяющие отпереть замки без использования ключа.

ГУО «Пелищенская средняя школа им. И.Ю. Курьяновича»:

- в замках дверей на путях эвакуации отсутствуют устройства позволяющие отпереть замки без использования ключа.

ГУО «Высоковская средняя школа им. Н.Н. Руденко»:

- допускается фиксация дымонепроницаемых дверей в открытом положении (*устранено в ходе рейда*).

ГУО «Ряснянский детский сад»:

- допускается фиксация дымонепроницаемых дверей в открытом положении (*устранено в ходе рейда*).

ГУО «Ходосовская базовая школа»

- не обеспечено наличие исправных первичных средств пожаротушения;

ГУО «Ходосовский детский сад»:

- план эвакуации людей из здания не соответствует требованиям, в части размещения сведений о сигнально звуковом устройстве.

ГУО «Войсковская средняя школа»:

- допускается фиксация противопожарных дверей в открытом положении (*устранено в ходе рейда*);
- допускается загромождение путей эвакуации (*устранено в ходе рейда*).

ГУО «Каменецкий районный центр коррекционно-развивающего обучения»:

- в замках дверей на путях эвакуации отсутствуют устройства позволяющие отпереть замки без использования ключа.

Контроль (надзор) с использованием мер профилактического и предупредительного характера объектов будет организован Каменецким РОЧС по результатам информационных писем по устранению выявленных нарушений от руководителей учреждений образования, до **18.12.2025.**

Начальник отдела

А.В. Парафенюк